



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»  
197101, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, Д. 16, КОРПУС 1 ЛИТЕР Д, ПОМЕЩ. 49, 55-58  
Экоаналитическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью  
«Экоаналитическая лаборатория центра сертификации производственных объектов»  
(ЭАЛ ООО «ЭАЛ ЦСПО»)  
197101, РОССИЯ, Г. Санкт-Петербург, Большая Монетная улица, дом 16, корпус 1, литера Д, пом.2-Н №49, 56, 57, 58  
телефон/факс: +7 (812) 498-57-92 • e-mail: info@ecoanalit.ru • http://www.ecoanalit.ru/  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.515730



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ЭАЛ

О.В.Ступина

"25" июня 2025 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ВОДЫ № 371-1Вд

от "25" июня 2025 г.

Наименование заказчика: **МУП УЖКХ МО Виллозское СП**

Юридический адрес: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д.Виллози, д.8

Наименование и адрес места отбора проб: МУП УЖКХ МО Виллозское СП

дер. Кавелахта

Наименование объекта испытаний: вода питьевая

Сведения об отборе: акт отбора проб воды № 371 от "16" июня 2025 г.

Отбор проб воды произведён согласно ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014

Дата доставки в лабораторию: "16" июня 2025 г.

Сведения о средствах измерений:

спектрофотометр UNICO 2100 (зав. № KRX 18071805052, св-во о поверке С-СП/04-06-2025/439910480 до 03.06.2026)

Условия проведения испытаний: соответствовали нормативным требованиям

Даты проведения испытаний: с "16" июня по "18" июня 2025 г.

№ пп	Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний, мг/дм <sup>3</sup>	
			д. Кавелахта, из распределительной сети (проба № 1520)	
2	жёсткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012, метод А	8,2	± 1,2
3	железо общее	ФР.1.31.2011.10615	0,25	± 0,05

Результаты относятся к пробам, прошедшим испытания.

Ответственный за оформление протокола

Н.Д. Горлова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
(адрес места нахождения юридического лица:  
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)  
**ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес места нахождения Филиала:  
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская  
ул., д. 12, литера А;  
тел./факс: (812) 298-00-00  
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;  
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,  
ИНН/КПП 7816363890/781143001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644  
дата внесения 22.01.2016



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник группы по приему и  
кодированию проб ИЛЦ  
Филиала №3 ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в г.  
Санкт-Петербурге и  
Ленинградской области"  
/Лукьянова Е.А./

18.06.2025

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 78-20-03/50453-25 от 18.06.2025**

**Наименование Заказчика:**

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРА  
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"

**Юридический адрес Заказчика** 197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,  
(контактные данные): корпус 1 Литер Д

**Адрес места нахождения Заказчика:** 197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул., дом № 16,  
корпус 1 Литер Д

**Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)\*:**

МУП "УЖКХ МО Виллозское СП", Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Кавелахта

**Основание для проведения исследований:**

договор от 23.01.2020 № 2781 Заявка № 78-20-03Ф/Л1257-2025 от 14.01.2025

**Сведения о сопроводительной документации\*:**

Акт отбора №б/н от 16.06.2025

**Дата, время отбора проб (образцов)\*:** 16.06.2025 12:00

**Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ:** 16.06.2025 в 15:00

**Код пробы (образца):** В145 866D-3F

**Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):**

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)

**Дополнительная информация:** -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).  
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.  
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,  
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

\* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного  
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №78-20-03/50453-25 от 18.06.2025 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 2, стр. 1

**Бактериологическая лаборатория**  
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, литера А  
+7(812) 362-40-93/f3\_baklab@78cge.ru

**1 Сведения об объекте лабораторных исследований:**

Код пробы (образца): В145 866D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/из распределительной сети

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 16.06.2025 16:00

Дата начала исследований: 16.06.2025

Дата окончания исследований: 18.06.2025

Дополнительная информация: -

**Результаты исследования:**

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения <sup>1</sup>	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений <sup>2</sup>
1	2	3	4
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3.
Escherichia coli/E.coli	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
Энтерококки	в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3

**Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -**

**Примечание:**

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----конец протокола лабораторных исследований-----

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.

В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

\* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №78-20-03/50453-25 от 18.06.2025 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 2, стр. 2